НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.443.Н.00059** 039599

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод"). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141108, Россия, Московская область, город Щелково, территория Агрохим, строение 58. Основной государственный регистрационный номер: 1057747365279. Телефон: +7 (499) 700-01-37. Адрес электронной почты: info@profholod.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод"). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141108, Россия, Московская область, город Щелково, территория Агрохим, строение 58. Основной государственный регистрационный номер: 1057747365279. Телефон: +7 (499) 700-01-37. Адрес электронной почты: info@profholod.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Проектный Центр "ТЕРРА". Адрес: 115280, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 17/4, тел.: +7 (495) 787-74-30. ОГРН: 5177746208350. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.443 от 05.06.2025 (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из сэндвич-панелей металлических трехслойных стеновых типа ПСТ (PIR-MW) и кровельных типа ПКТ (PIR-MW) с комбинированным утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR) и минеральной ваты (MW), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.11.23-017-77983254-2025 «Сэндвич-панели с комбинированным утеплителем из пенополиизоцианурата и минеральной ваты» (См. Приложение – бланк № 011172). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 Межгосударственный стандарт Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"
ГОСТ 30247.1-94 Межгосударственный стандарт "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"
(См. Приложение – бланк № 011172).

код ОКПД2 25.11.23.160

код ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 510 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы испытаний № 88-С-25 от 13.10.2025, № 89-С-25 от 13.10.2025, ИЛ ООО "Проектный Центр "ТЕРРА" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.443 от 05.06.2025 (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 68-АСП от 08.10.2025, ОС ООО "Проектный Центр "ТЕРРА". Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.443 от 05.06.2025 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 25.11.23-017-77983254-2025 «Сэндвич-панели с комбинированным утеплителем из пенополиизоцианурата и минеральной ваты»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 20.10.2025 ПО 19.10.2030

М.П.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР «ТЕРРА» ОГРН 5177746208350 МОСКВА

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — **Д.С. Подсевалов** (И.О. Фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — **Р.А. Удалых** (И.О. Фамилия)

***Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф**

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-294.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.443.Н.00059** 011172

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование межгосударственный стандарта	Показатели пожарной опасности строительной конструкции
Конструкции из сэндвич-панелей металлических трехслойных стеновых типа ПСТ (PIR-MW) общей толщиной от 100 мм до 200 мм с комбинированным утеплителем пенополиизоцианурата (PIR) плотностью не менее 35 кг/м^3 и минеральной ваты (MW) плотностью не менее 95 кг/м^3 и облицовками тонколистовой стали толщиной от 0,4 мм до 0,8 мм, изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.11.23-017-77983254-2025 «Сэндвич-панели с комбинированным утеплителем из пенополиизоцианурата и минеральной ваты»	ГОСТ 30247.0-94 Межгосударственный стандарт Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 Межгосударственный стандарт "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости - EI 60
Конструкции из сэндвич-панелей металлических трехслойных кровельных типа ПКТ (PIR-MW) общей толщиной от 100 мм до 200 мм с комбинированным утеплителем пенополиизоцианурата (PIR) плотностью не менее 35 кг/м^3 и минеральной ваты (MW) плотностью не менее 95 кг/м^3 и облицовками тонколистовой стали толщиной от 0,4 мм до 0,8 мм, изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.11.23-017-77983254-2025 «Сэндвич-панели с комбинированным утеплителем из пенополиизоцианурата и минеральной ваты»	ГОСТ 30247.0-94 Межгосударственный стандарт Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 Межгосударственный стандарт "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 180 кг/м^2 и шаге несущих элементов 1,5 м – REI 60

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — **Д.С. Подсевалов** (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — **Р.А. Удалых** (инициалы, фамилия)

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.